



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля

г. Ярославль  
(место составления акта)

«27» января 2014 г.  
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 8

В период с «20» января 2014 года по «27» января 2014 года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41б.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «15» января 2013 года №8  
была проведена проверка в отношении: Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»».

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «20» января 2014 года по 10 час. 00 мин. «27» января 2014 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)  
Заведующая Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»» Котова Е.А. (Котова Е.А. ознакомлена с распоряжением 15.01.2014 года в 09 час. 12 мин. - распоряжение направлено по факсу (4852)30-33-09)  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Журавлёва Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»» Котова Елена Александровна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Двухэтажное здание, III степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1.1. Освещение естественное и искусственное. Помещения электрифицированы. Учреждение рассчитано на пребывание детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Отопление центральное водяное. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (АПС), обслуживается ООО «Галс», и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа, согласно договору возмездного оказания услуг №7214-МТ от 31.12.2013 г. в НОУ «Детский сад «Колокольчик»» установлен «Стрелец-Мониторинг». В помещениях имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) согласно расчета. Деревянные конструкции чердака обработаны огнезащитным составом и испытаны (протокол №6/К/14 испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 17.01.2014 г.). Количество обслуживающего персонала составляет 27 человек. Учреждение рассчитано на пребывание детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, общее количество детей в здании составляет 68 человек.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

		нарушены	
1	2	3	4
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено п.п. 1,2 предписания №72/1/1-2 от 17.05.2013 г. устранены в полном объёме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

Кировского района г. Ярославля

по пожарному надзору Журавлёва В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» января 20 14 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Негосударственного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»» Котова Е.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» января 20 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

