

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1012**  
**об устранении выявленных нарушений**

«18» ноября 2019г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»**  
**ИНН 7604059088, ОГРН 1027600686079**

**на основании акта проверки № 1387 от 18.11.2019г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Отмечаются дефекты стены (трещина по всей стене) между групповой и спальней в младшей группе, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1.
2. Отмечаются дефекты потолка (местами отслоение покрасочного слоя) в помещении медицинского блока: процедурный кабинет, что является нарушением п. 5.2.
3. Учебные доски в групповых, не обладающие собственным свечением не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9.  
(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Принять меры по устранению дефектов стены в младшей группе образовательного учреждения.
2. Принять меры по устранению дефектов потолка в медицинском блоке: процедурный кабинет.
3. Обеспечить учебные доски в групповых, не обладающие собственным свечением равномерным искусственным освещением.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик»**  
**ИНН 7604059088, ОГРН 1027600686079**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 07.12.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Ярославской  
области

Звягин А.М.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А

Предписания получил(а):

« 19 » ноября 2019г.

Ф.И.О